

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:
RABR

Tyypinnumero ja tuotetiedot on esitetty tuotekilvessä.

Käyttötarkoitus:

Palon ja savukaasujen leviämisen rajoittaminen rakennusten palo-osastosta toiseen ilmanvaihtokanavan kautta, harmonisoidun tuotestandardiin EN 15650:2010 mukaisesti

Valmistaja:

 Rasch AB, Norrsten, Motala, Ruotsi
 www.rasch.se

Valtuutettu edustaja:

 Bevent Oy, PL 114, 00701 Helsinki
 www.bevent.fi

Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmät:

Järjestelmä 1

Tuotesertifikaatti:

Ilmoitettu laitos nro 0402 SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) suoritti tarkastuksen järjestelmä 1 mukaisesti:

- * tyyppitarkastus sekä valmistustavan ja laadunvalvonnan tarkastus
- * jatkuva valvonta, laadunvalvonnan arviointi ja hyväksyntä sekä antoi todistuksen: nro 0402 - CPR - SC00899-13


Ilmoitetut suoritusasot:

Perusominaisuudet	Suoritusaso			Standardi
Toimintaolosuhteet / herkkyyks * lämpöilmäisimen kuormituskestävyys * lämpöilmäisimen laukaisulämpötila	Hyväksytty			ISO 10294-4:2001
Reagointi-aika * sulkeutumisaika	Hyväksytty			EN 1366-2:1999
Toimintavarmuus * auki/kiinni- testi	50kpl, Hyväksytty			EN 1366-2:1999
Palonkestävyys	Asennettuna vaakakanavaan. Max koko 800x900	Asennettuna seinään. Max koko 1500x1500	Asennettuna välipohjaan. Max koko 800x900	
* Tiiveys (E)	E60 (ve i ↔ o) E120 (ve i ↔ o)	E60 (ve i ↔ o) E120 (ve i ↔ o)	E60 (ho i ↔ o) E120 (ho i ↔ o)	EN 1366-2:1999 EN 13501-3:2005+A1:2009
* Eristävyys (EI)	-	-	-	EN 1366-2:1999 EN 13501-3:2005+A1:2009
* Savuvuoto (-S)	E60 (ve i ↔ o)S E120 (ve i ↔ o)S	E60 (ve i ↔ o)S E120 (ve i ↔ o)S	E60 (ho i ↔ o)S E120 (ho i ↔ o)S	EN 1366-2:1999 EN 13501-3:2005+A1:2009
Rakenteellinen lujuus	Hyväksytty			EN 1366-2:1999
Rakenteellinen kestävyys	Hyväksytty			EN 1366-2:1999
Reagointiajan muuttumattomuus * lämpöilmäisimen reagointi lämpötilaan ja ilmaisen kuormituskestävyys	Hyväksytty			ISO 10294-4:2001
Toimintavarmuuden pitkäaikaiskoe * auki/kiinni- testi	20 000 kpl Hyväksytty			EN15650:2010

Vakuutan, että RABR suoritusasot ovat ilmoitetun mukaiset.

Tämä Suoritusasoilmoitus on annettu Rasch AB:n omalla vastuulla.

Valmistajan allekirjoitus



 Tor-Björn Danielsson, toimitusjohtaja
 Motala 2015-02-09